

2023-04-17

Erkenningsonderzoek BVH - voorlopige erkenning

Algemeen
De school beschikt over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De school werkt samen met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De school beschikt over een globaal preventieplan.
De school beschikt over een jaaractieplan.
Het jaaractieplan werd voorgelegd aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of een ander overlegorgaan dat de taken met betrekking tot het welzijnsbeleid op zich neemt.
Proces 1: elektriciteit
De school beschikt over een geldig verslag van de periodieke controle van de elektrische laagspanningsinstallatie of ingeval van een volledig nieuw gebouw over een indienststellingsverslag.
De school beschikt over een geldig verslag van de periodieke controle van de elektrische hoogspanningsinstallatie.
De school beschikt over een geldig verslag van de periodieke controle van de personen- en goederenliften of ingeval van een volledig nieuwe installatie over een indienststellingsverslag.
Er bevinden zich geen loshangende/beschadigde stopcontacten, lichtschakelaars en/of genaakbare kabels. (geen acuut elektrocutiegevaar)
De elektrische laagspanningskasten zijn afgesloten.
Proces 2: gebouwen en onderhoud
De school beschikt over gescheiden toiletten voor de teamleden en de lerenden (niet van toepassing voor vwo en dko). <ul style="list-style-type: none"> - Voor de lerenden (m.u.v. de kleuters) zijn er gescheiden toiletten voor jongens en meisjes of genderneutrale toiletten. - Voor de teamleden zijn er gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen. Bijkomend kan de school ook in genderneutrale toiletten voorzien. - De genderneutrale toiletten zijn in voldoende mate afgesloten zodat ze de nodige privacy bieden en zodat inkijk onmogelijk is. Pictogrammen maken duidelijk dat het over genderneutrale toiletten gaat.
Proces 3: noodplanning
De school beschikt over een risicoanalyse betreffende het brandrisico.
De school beschikt over een brandpreventieverslag.

2023-04-17

De school beschikt over een evacuatieprocedure.
De school heeft instructies, pictogrammen, veiligheidsverlichting, brandblustoestellen en haspels aangebracht.
De evacuatiewegen, uitgangen, nooduitgangen zijn vrij en onmiddellijk bruikbaar.
Proces 4: ongevallen en hulpverlening
De school beschikt over een procedure eerste hulp.
Proces 5: onthaal, aankoop en controle arbeidsmiddelen
De school beschikt over een onthaalbrochure, vademecum of andere documenten specifiek met betrekking tot het onthaalbeleid.
Voor elke installatie, machine of gemechaniseerd werktuig is, in de onmiddellijke omgeving, een veiligheidsinstructiekaart aanwezig.
Proces 6: producten met gevaarlijke eigenschappen
De school beschikt over een geactualiseerde asbestinventaris geïnviseerd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de bevoegde externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Een asbestvrije school beschikt over een blanco asbestinventaris of een ondertekende verklaring dat de school asbestvrij is.
De school beschikt over een inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen.
De school beschikt over de nodige veiligheids- gezondheidskaarten (SDS-fiches).
De school slaat de producten met gevaarlijke eigenschappen veilig op.
Proces 7: valgevaar en toegankelijkheid
De school beschikt over een risicoanalyse per speelterrein.
Op het domein en in de gebouwen/lokalen zijn geen grote risico's op valgevaar.
Gevaarlijke zones, hellingen, trappen en hoger gelegen vlakken zijn voldoende beveiligd.
Proces 8: verwarming, ventilatie en verluchting
De school beschikt over een geldig verslag van de periodieke controle van de verwarmingsinstallaties (gas of stookolie) of ingeval van een volledig nieuwe installatie over een indienststellingsverslag.
De school beschikt over een geldig verslag van de periodieke controle van de warmtepompen of ingeval van een volledig nieuwe installatie over een indienststellingsverslag.
De school beschikt over een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit.

2023-04-17

Proces 9: HACCP en voedselveiligheid

Aanvraag voor de registratie of toelating FAVV is (indien nodig) gebeurd.

De werkoppervlakken, wanden, verlichting of andere kleine fysieke elementen zijn dusdanig dat ze niet in de voedselbereiding terecht kunnen komen.